

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	171	Landratsamt Altötting	22-15-CT1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	171	Landratsamt Altötting	22-15-CT1
Betreiber	[Name]	Firma Wacker Chemie AG, Werk Burghausen		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Johannes-Hess-Straße 24	84489	Burghausen
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	J
Anlage	[Bez.]	Sitrianlage CT1		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	4.1.16	4.2.e	

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	24	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	12.08.2021	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]	J			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL